

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ64.В.00019 (обязательная сертификация)

ТР **0270343**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытания на горючесть"	Группа горючести -слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости - трудно воспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Данилов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.И. Полозов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ64.В.00019
(номер сертификата соответствия)

ТР 0653225
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Стандартпласт». Адрес: 153000, г.Иваново, ул.Смирнова, 74. ОГРН:
(наименование и место-нахождение заявителя) 1043700088398. Телефон (4932)32-59-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Стандартпласт». Адрес: 153000, г.Иваново, ул.Смирнова, 74. ОГРН:
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 1043700088398. Телефон (4932)32-59-32.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ИвПожЛаб», 153000, г. Иваново, ул. Багаева, дом 6Б,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) офис 1, (4932)93-70-01. ОГРН: 1103702010565. Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ64 выдан 16.05.2011г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал конструкционный многослойный звукоизолирующий СУРДОМЕТАЛЛtm по ТУ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 0902-001-60675744-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
09 0206

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. приложение, бланк №0270343

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №128 от 21.04.2014 г. ИЛ ООО «ИвПожЛаб», №ТРИБ.RU.ИН52 от 10.02.2011г. Акт о результатах анализа состояния производства №04/АП от 21.10.2011г. ОС ООО «ИвПожЛаб», №ТРИБ.RU.ПБ64 от 16.05.2011г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2008, №10.053.026 от 26.01.2010г., ТУ 0902-001-60675744-2010.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2014 по 21.04.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 В.С. Данилов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.И. Полозов

