

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
 Орган инспекции (Аттестат аккредитации № RA.RU.710053,
 выдан Федеральной службой по аккредитации 02.10.2015 г.)
 153035 г. Иваново, ул. Воронина, 12 тел. (493-2) 23-47-05, факс 23-06-06

УТВЕРЖДАЮ
 / Главный врач ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии
 в Ивановской области»
 Букушина Е.Б.
 «04» «08» 2017 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТ 04.08.17 № К-601

Экспертиза результатов лабораторных исследований
 звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE D=110.
 ТУ 20.30.22-091-73212626-2017,
 изготовитель: ООО «Стандартпласт».

Основание для проведения экспертизы: заявки ООО «Стандартпласт» (входящие № 963 от 26.04.2017 г., № 1067 от 05.05.2017 г.). Юридический адрес: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74.

Цель экспертизы: на соответствие (несоответствие) Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 229, глава II, раздел 6.

Представленные для проведения экспертизы документы:

- протокол лабораторных исследований № 5371 от 10.07.2017 г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510134, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 16.10.2015 г.);
- акт об отборе образцов (проб) № 2 от 18.06.2017 г., выполненный ООО «Стандартпласт».

В ходе проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно протоколу лабораторных исследований № 5371 от 10.07.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» и акту об отборе образцов (проб) № 2 от 18.06.2017 г. ООО «Стандартпласт», отбор образца звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE D=110. ТУ 20.30.22-091-73212626-2017, изготовитель: ООО «Стандартпласт», выполнен 18.06.2017 г. в 12–15 ч. специалистом по сертификации продукции и услуг ООО «Стандартпласт» Савельевой Е.В. в присутствии начальника ОКК ООО «Стандартпласт» Мошковой Н.В. в ООО «Стандартпласт» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, д. Курилиха.

Доставленный 22.06.2017 г. в 10 – 30 ч. в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» образец звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE D=110. ТУ 20.30.22-091-73212626-2017, изготовитель: ООО «Стандартпласт» исследован по запаху, показателям миграции в воздушную среду толуола, ксилола, фенола; уровню напря-

женности электростатического поля, токсикологическим показателям (индекс токсичности), показателям миграции в водную среду хрома (VI), олова, свинца и кадмия согласно заявкам заказчика. Перечень исследуемых показателей определен заказчиком.

По результатам лабораторных исследований установлено:

Запах, миграция в воздушную среду толуола, ксилола, фенола; уровень напряженности электростатического поля исследуемого образца не превышают гигиенический норматив.

Индекс токсичности, миграцию в водную среду хрома (VI), олова, свинца и кадмия исследуемого образца не представляется возможным оценить в связи с отсутствием указанных показателей в Единых санитарно - эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 для данного вида продукции.

Заключение:

На основании проведенной экспертизы установлено, что запах, миграция в воздушную среду толуола, ксилола, фенола; уровень напряженности электростатического поля исследуемого образца звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE D=110. ТУ 20.30.22-091-73212626-2017, изготовитель: ООО «Стандартпласт», соответствуют Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 229, глава II, раздел 6.

Индекс токсичности, миграцию в водную среду хрома (VI), олова, свинца и кадмия исследуемого образца звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE D=110. ТУ 20.30.22-091-73212626-2017, изготовитель: ООО «Стандартпласт» не представляется возможным оценить в связи с отсутствием указанных показателей в Единых санитарно - эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 для данного вида продукции.

Врач по общей гигиене



Е.В. Шустова